

Lokala föreskrifter om frister för rengöring (sotning) av eldstäder och tillhörande rökkanaler i Årjängs kommun

Antagna av kommunfullmäktige i Årjängs kommun 2015-09-28 § 104
Föreskrifterna gäller från 2015-10-01

Med stöd av 3 kap. 1 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor meddelar kommun- fullmäktige följande lokala föreskrifter om frister för rengöring.

§1 Kriterier för rengöringsfrister

Nedanstående kriterier har beaktats vid fastställande av fristerna i dessa lokala föreskrifter.

- Sotbildning
- Bränsle
- Typ av anläggning
- Energiförbrukning med hänsyn till klimatförhållanden
- Bebyggelsestruktur

Rengöring enligt frist får inte göras tidigare än tre månader innan den dag då fristen löper ut.

§ 2 Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftsledare kan sotning utföras med fristen 3 år, oavsett vilket bränsleslag som används.

I övriga fall ska vid eldning med fasta bränslen sotning utföras enligt följande:

Tillämpningskriterier	Frist
Avser konventionella pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.	3 ggr/år
Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.	2 ggr/år

Vid eldning med **flytande bränslen** ska sotning utföras enligt följande:

Tillämpningskriterier	Frist
Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.	4 ggr/år
Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.	1 år
Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW	2 år

§ 3 Kökspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för matlagning

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov ska sotning utföras enligt följande:

Tillämpningskriterier	Frist
Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.	6 ggr/år
Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.	1 år
Om eldning sker för enskilt hushållsbehov ska sotningsfristerna för lokaleldstäderna tillämpas.	

§ 4 Lokaleldstäder

Om eldning sker i lokaleldstäder ska sotning utföras enligt följande:

Tillämpningskriterier	Frist
Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.	1 år
Avser eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.	3 år
Eldstaden är belägen i ett fritidshus.	3 år

5 § Imkanaler i restauranger eller andra större kök

Sotning ska utföras tre gånger per år. För imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet ska sotning ske en gång per år.

6 § Undantag från rengöring enligt fristerna och ändring av frister

Kommunen får för enskilda anläggningar besluta om andra frister än de i §§ 2-5 angivna om det är betingat av brandskyddsmässiga skäl.

Om eldning inte skett mellan två sotningstillfällen ska undantag från sotning enligt fristerna göras. Anmälan om detta ska göras till skorstensfejarmästaren i kommunen.

Fastighetsägare som har medgivande att själv utföra sotning på den egna fastigheten ska anteckna undantaget i den journal som ska föras över genomförd sotning.
